

PLU.4001.88.2024.MWP

Gdańsk dnia 08.04.2024 r.

Sygn. 254811

STRONA INTERNETOWA DRMG

Dotyczy: Postępowania wyłączonego w obowiązku stosowania ustawy PZP : 54/BZP-PU.511.48.2024.AF pn.: „Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia przy przedszkolu nr 87 przy ul. Komandorskiej 77 w Gdańsku”.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do zamówienia nr 54/BZP-PU.511.48.2024.AF, Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Mam pytanie odnośnie przetargu dla „Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia przy przedszkolu nr 87 przy ul. Komandorskiej 77 w Gdańsku”. Czy nowy płot ma zostać wykonany w miejscu starego? Jeśli nie to prosimy o podanie danych podmurówki.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o uściślenie opisu płotu, zawierając informacje na temat wybranego materiału, koloru oraz preferowanego kierunku ułożenia paneli palisady (pionowe czy poziome).

Pytanie nr 3

Dzień dobry, proszę o informację:

- jaki rodzaj ogrodzenia palisadowego wymaga Zamawiający
- czy podmurówka ma być prefabrykowana - z gotowych elementów, czy wylewana
- czy zamówienie obejmuje wymianę bramy i furtki
- czy zamówienie obejmuje podłączenie automatyki domofonu.

Odpowiedź nr 1,2,3

Zamawiający informuje, iż nowe ogrodzenie o długości 58 m ma zostać wykonane w innej lokalizacji, rysunek z lokalizacją ogrodzenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego pisma-
lokalizacja ogrodzenia.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Ogrodzenie palisadowe pionowe systemowe o wysokości 1,50 m, ze słupkami wmurowanymi oraz z podmurówką prefabrykowaną. Ogrodzenie w kolorze szarym (RAL 7016), ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Stare ogrodzenie zdemontować, podmurówką skuć, całość należy zutylizować.

Na czas prowadzonych prac, należy zorganizować tymczasowe ogrodzenie.

Ogrodzenie nie posiada furtki oraz bramy.

Zamówienie nie obejmuje podłączenie automatyki domofonu.

Załącznik:

1. Lokalizacja ogrodzenia.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 11-04-2024