

Gdańsk dnia 10.12.2025 roku

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wymiana kurtyn dymowych w Centrum Aktywności Lokalnej Chełm przy ul. Styp-Rekowskiego 16

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie ww. zamówienia publicznego o sygnaturze nr:
BZP-PU.511.146.2025/MN

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

- w dokumentacji jest mowa o kurtynach dymowych o współczynniku DH 90 - czy można zastosować kurtyny o wyższym parametrze DH 133?
- w dokumentacji jest mowa o demontażu kurtyn- proszę o przesłanie zdjęć zamontowanych kurtyn

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że podstawowym wymogiem i celem przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków opisanych w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP, tj.: *Zastosowanie (...) kurtyn dymowych odpornych na działanie temperatury i promieniowania 600°C w czasie 90 minut (kurtyny ruchome rolowane, opuszczane i podnoszone silnikiem elektrycznym, z własnym rezerwowym źródłem zasilania, uruchamiane przez system sygnalizacji pożarowej).*

Zamawiający załącza dokumentację zdjęciową istniejących kurtyn dymowych przewidzianych do wymiany.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 11-12-2025