

GD.ZUZ.3.4218.101.2022.MK

Sz. P. Jacek Mielewski –  
**PRACOWNIA ARCHITEKÓW ZEN**  
**JACEK MIELEWSKI**  
ul. Krause 8b  
81 – 198 Pierwoszyño

W odpowiedzi na Pana pytanie (data wpływu do tut. organu: 15.07.2022 r.) o wskazanie informacji dotyczącej kwestii uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zastosowania systemu paneli (Permavoid) stosowanych do odwodnienia projektowanego terenu, w pierwszej kolejności wyjaśniam, że do zadań ustawowych Dyrektora Zarządu Zlewni Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie należy interpretacja przepisów prawa i wydawanie w tym przedmiocie opinii prawnych. Wyjątkiem jest interpretacja i opinie wydawane na potrzeby toczącego się przed organem postępowania administracyjnego. Każda sprawa jest indywidualna, którą organ bada podczas prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku i w oparciu o złożony i zebrany w toku postępowania materiał dowodowy.

W celu ułatwienia interpretacji przepisów prawa, na stronie Wód Polskich link: <https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta>, działa zakładka Strefa Klienta – załatw sprawę, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych.



Odnosząc się do Pana pytania wysłanego poprzez ePUAP informuję, że w art. 389 oraz w art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.) zostały wymienione przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 389 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne poprzez urządzenie wodne rozumie się urządzenie lub budowlę służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Jeżeli odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni np.: parkingów, dróg lub boisk przy pomocy paneli rozsączających Permavoid odbędzie się pod miejscem gromadzenia wód na powierzchni, to nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, czy też na szczególne korzystanie z wód, ponieważ zostanie zachowany naturalny obieg wody poprzez zagospodarowanie jej w ramach tej samej zlewni. Przy sposobie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych opisanym powyżej panele rozsączające Permavoid nie wpisują się w definicję urządzeń wodnych, a w związku z tym ich wykonanie również nie jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jednocześnie należy nadmienić, że w przypadku, gdy woda opadowa lub roztopowa ujmowana będzie przez system i dalej kierowana do systemu paneli rozsączających zlokalizowanych w innym miejscu niż faktyczne miejsce gromadzenia się wody w wyniku opadów, to w takim przypadku będzie miało miejsce kształtowanie zasobów wodnych, a wobec tego takie działanie będzie już wymagało pozwolenia wodnoprawnego (wykonanie urządzenia wodnego oraz usługi wodna).

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. A/a - ZUZ.

  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
  
Anna Wiszniewska