



- OZNACZENIA
- Projektowana ścianka - REI60
- Projektowane drzwi p.poż.
- Projektowane hydranty H25 -30m z węzłem półsłupowym
- Istniejące hydranty H52 do zamiany na H25 (jak wyżej)

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek Pałacu Młodzieży - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.				
Tytuł rysunku:	Rzut I piętra				
Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	POIK/01802	Podpis:	
Sprawdzający:	arch. Maria Witosławska	Nr upr.bud.	GAS.834/A-128/80	Podpis:	
Data sporządzenia:	01.2023 r.	Data sprawdzenia:	01.2023 r.		
Skala rysunku:					1:100
Numer rysunku:					3