



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Szmytko, P. upr. 645/2015
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

- OZNACZENIA
Projektowana ścianka - REI60
Projektowane drzwi p.poż.
Projektowane hydranty H25 -30m z węzłem półstwywnym
Istniejące hydranty H52 do zamiany na H25 (jak wyżej)

PRAWA WŁAŚCICIELSKA ZASTOSOWANIE RODZAJOWE WYKONANIE RYSUNKU	Nazwa obiektu budowlanego:		Budynek Pałacu Młodzieży - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.			
	Tytuł rysunku:		Rzut parteru			
	Projektant:	arch. Jacek Milewski	Nr upr.bud.	POKK/018/02	Podpis:	
	Sprawdzający:	arch. Maria Wiśniewska	Nr upr.bud.	GAS.834/A-128/80	Podpis:	
	Data sporządzenia:		01.2023 r.	Data sprawdzenia:		01.2023 r.
						Skala rysunku: 1:100
					Numer rysunku: 2	