

GD.ZPU.3.434.328.2019.KJ

Środowisko  
Bartłomiej Szendoł  
ul. Sportowców 11  
43-300 Bielsko-Biała

**Dot.: warunków technicznych budowy wylotu brzegowego wraz z komorą wylotową dla przebudowy/rozbudowy Przepompowni Płonia Mała.**

W odpowiedzi na pismo nr DS./GW/2019/1587 z dnia 02.10.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku uprzejmie informuje, że nie uzgadnia przedłożonych rozwiązań projektowych dotyczących przebudowy przepompowni Płonia Mała oraz nie wyraża zgody na budowę komory rozprężnej przy stopie skarpy odpowietrznej lewego wału przeciwpowodziowego Kanału Pleniewskiego.

Objęta projektem przebudowy stacja pomp Płonia Mała, zlokalizowana jest w km 0+500 lewego wału przeciwpowodziowego Kanału Pleniewskiego.

Wyloty znajdujących się na terenie miasta Gdańska stacji pomp odwadniających tereny polderowe, które stanowią część żuław gdańskich zabezpieczone są od strony odbiorników wód szandorami, kłapami zwrotnymi na końcówkach rurociągów tłocznych oraz przepustnicami i zasuwami w obrębie pompowni. Wyżej wymienione zabezpieczenia winny mieć zastosowanie w projektowanej przebudowie stacji pomp Płonia Mała.

Mając na względzie bezpieczeństwo powodziowe terenów chronionych lewym wałem przeciwpowodziowym Kanału Pleniewskiego od wód sztormowych Zatoki Gdańskiej, w przedmiotowej przepompowni zalecamy pominąć budowę komory rozprężnej, natomiast wylot rurociągów tłocznych winien stanowić budowlę o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej podzielonej na trzy komory dla każdego z rurociągów tłocznych. Komory należy wyposażać w podwójne wnęki szandorowe natomiast na każdym z rurociągów tłocznych należy zamontować kłapy zwrotne oraz urządzenie do rozpraszania energii wypływającej wody.

Dno Kanału Pleniewskiego w okolicy wylotu wraz ze skarpią odwodną prawego wału należy zabezpieczyć narzutem kamiennym w celu ochrony przed rozmyciem.

W związku z lokalizacją przebudowywanej stacji pomp znajdującej się w 50-cio metrowej strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego Kanału Pleniewskiego, Inwestor zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) winien wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zwolnienie z zakazu wykonania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

**Rozdzielnik:**

1. Adresat,
2. PGW WP NW Gdańsk,
3. PGW WP ZZ Gdańsk – ZPU a/a.

DYREKTOR  
  
Dorota Topp-Chudnicka