


WW/2024/441

- dbamy - o zasoby - naturalne

- drukujemy - na ekologicznym - papierze

TO/400-248/2024/WW/2024/441/MK

Gdańsk, dnia 20.06.2024 r.



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - Wydział Projektów Inwestycyjnych

Kartuska 5

80-103 Gdańsk

Adres do korespondencji:

Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

UM w Gdańsku



RPW/279806/2024 P

Data: 2024-07-03

INFORMACJA TECHNICZNA

TO/400-248/2024/WW/2024/441/MK

.....nka ulicy

inwestor: URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - Wydział Projektów Inwestycyjnych

Lokalizacja - adres	Nr działki	Nr obrębu	Opis lokalizacji
ul. Królowej Jadwigi, Gdańsk			

W odpowiedzi na Państwa pismo WPI-II.7010.10.2024.ZM z dnia 06.06.2024 roku Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, że w rejonie ul. Królowej Jadwigi zlokalizowane są:

- sieć wodociągowa Ø125mm PE w ul. Królowej Jadwigi;
- sieć wodociągowa Ø125mm PE - przejście poprzeczne wzdłuż budynku nr 137C i 137D;
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø0,20m PVC w ul. Królowej Jadwigi;
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø0,20m PVC - przejście poprzeczne na wysokości budynku nr 137C i 137D;
- przyłącza wod.-kan.;

Informujemy, że w GIWK Sp. z o.o. została uzgodniona dokumentacja projektowa UD-311/2018 z dnia 02.05.2018 r. dotycząca przebudowy sieci wodociągowej w związku z przebudową ulicy. Inwestorem jest CUARTO INVEST Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia kolizji przebudowywanej ulicy z istniejącymi sieciami wod-kan konieczna będzie ich przebudowa w zakresie opracowania.

Szczegółowy zakres przebudowy sieci wod-kan podamy po przedstawieniu zagospodarowania terenu i określeniu szczegółowego zakresu przebudowy ul. Królowej Jadwigi.

Przy realizacji Państwa zadania, istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysokościowej studni sanitarnych przeprowadzić ją pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu ciężkiego na nośność 40T.

Dla powyższej Inwestycji należy wystąpić do naszej firmy o wydanie warunków technicznych, a następnie uzgodnić dokumentację projektową.

Pismo ma charakter informacyjny.

Z poważaniem

Z up. Zarządu Spółki

Joanna Janikowska
Kierownik Odsztu
Obsługi Inwestorów

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | www.giwk.pl | giwk@giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 729 300 000,00 zł.

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.

Strona 1 z 1

