

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Gdańsk ul. Leona Wyczółkowskiego, dz. nr: 130

Data opracowania mapy: 01.01.2022 r.  
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101\_1 [M.Gdańsk]  
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 226101\_1.0079 [0079]  
Nr sekcji: 6.221.26.21.3.4  
Imię i nazwisko osoby lub podmiotu, który wykonał mapę:

**GEOWAP SP. Z O.O.**

ul. Biała 1B ; 80-435 Gdańsk  
NIP: 584-278-99-99 REGON: 385219622  
tel. 606 - 471 - 896  
biuro@geowap.pl

Imię i nazwisko geodety, który sporządził mapę: mgr inż. Paweł Klockowski (nr uprawn. 21537 zakres I i II)  
ID Pracy: WG-III.6640.2040.2023  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000/6  
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

— — — — — oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.  
Gdańsk, dnia 26.05.2023 r.

W zakresie opracowania mapy występują projektowane urządzenia uzgodnione na naradach koordynacyjnych - zgodnie z treścią mapy.  
Gdańsk, dnia 26.05.2023 r.

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG-III.6640.2040.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr WG-III.6640.2040.2023_40952 z dnia 26.06.2023 r.
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOWAP
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. mgr inż. Paweł Klockowski nr uprawnień 21537

GEODETA UPRAWNIENY  
mgr inż. Paweł Klockowski  
nr upr. 21537 GdK

Dokument podpisany przez  
Paweł Klockowski  
Data: 2023.06.26  
20:23:04 CEST

LEGENDA

- PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM
- PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA
- PROJ. RURA OCHRONNA HDPE Ø110
- WYKOP DLA URZĄDZENIA PRZECISKOWEGO wym. 1,5 x 0,8 x 1,0 (dł. x szer. x gr.) [m]

- UWAGI:
- Wymiary podano w [m].
  - Linie kablowe wykonać w wykopach otwartych oraz tam gdzie oznaczono metodą przecisku/przewiertu. Głębokość ułożenia kabla 0,7m w Zieleńcu, pod chodnikami oraz 1,0m pod jezdnią.
  - Nie dopuszcza się wykonywania wykopów otwartych w strefach NSOD drzew.
  - Sposób wykonywania robót w strefach ochrony drzew podano w projekcie gospodarki zielenią.

