



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

PKM.4001.56.2024.PZ

Gdańsk dnia 21.08.2024 r.

Sygn. 271514

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 148/BZP-PU.511.137.2024/AF z dnia 13.08.2024 r. dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Modernizacja sali nr 34 wraz z jej podziałem w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt 1„

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/wym. zamówienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

#### Pytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać zaprojektowany w Sali lekcyjnej sufit podwieszany akustyczny,

#### Odpowiedź nr 1

W zamówieniu należy przyjąć następujące dane techniczne dla sufitu podwieszanego:

**Współczynnik pochłaniania dźwięku nie gorszy niż:**

d [mm]	c.w.k. [mm]	$\alpha_p$ Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	50	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90
40	200	0,55	0,90	0,95	1,00	1,00	0,95

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony)

#### Właściwości użytkowe:

- kolor płyt   biały
- materiał rdzenia płyty     wełna szklana
- grubość płyt   40 mm
- wymiary płyt    600x600,

Wszelkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964 .

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 21-08-2024