



**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.362.2022.3.PW

Gdańsk, 16 stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2057) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku p. Aleksandry Bobkiewicz z firmy AB Projekt Aleksandra Bobkiewicz (80-336 Gdańsk, ul. Pawła Gdańca 6a/8), działającej z upoważnienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11) w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla

**drogi pożarowej
dla budynku Szkoły Podstawowej nr 45
w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3a**

przedłożonego do tut. Komendy w dniu 9 grudnia 2022 r., zawierającego:
„Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozwiązań zamiennych w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (...) dla budynku Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Matki Polki 3a, Gdańsk, dz. nr 350,351,352,353,354,355/4,355/5,361/4 obręb 0041”, autorem której jest mgr inż. Feliks Mikulski – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (upr. nr 397/99), dotyczącą możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych w odniesieniu do niespełnionego wymagania w zakresie zapewnienia normatywnej drogi pożarowej do budynku, obejmującego:

- zbliżenie drogi pożarowej na odległość poniżej wymaganych 5 m od ścian budynku,

z określonymi przyjętymi rozwiązaniami zamiennymi wskazanymi w treści ekspertyzy i obejmującymi:

1. Uznanie jako dojazdu pożarowego do budynku szkolnego nowoprojektowanego układu drogowego z wjazdem od strony ul. Sosnowej (strona zachodnia)
 - zgodnie ze wskazaniami planu sytuacyjnego stanowiącego część graficzną ekspertyzy technicznej - umożliwiającego dostęp do budynku dla pojazdów straży pożarnej w następujący sposób:
 - zapewnienie odcinka dojazdu pożarowego o szerokości co najmniej 4 m, z wjazdem i wyjazdem z ulicy Sosnowej oraz przejazdem na terenie szkoły wzdłuż elewacji zachodniej (krótszego boku budynku z wejściem głównym do szkoły) oraz częściowo wzdłuż elewacji północnej, z doprowadzeniem drogi do ok. 40% długości elewacji (łącznie do 87 m przy długości całkowitej elewacji 211 m), zakończonego układem do zawracania w kształcie litery T.

2. Zastosowanie w budynku szkolnym systemu wykrywania dymu na drogach komunikacyjnych służących ewakuacji wraz z sygnalizatorami akustycznymi informującymi o wystąpieniu zagrożenia (zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przy czym instalacja wykrywania dymu powinna spełniać wymagania normatywne określone dla systemu sygnalizacji pożarowej, w tym w zakresie konserwacji i przeglądów).

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w *rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych*, w następującym zakresie:

- bliższa krawędź nowoprojektowanego dojazdu pożarowego jest oddalona miejscowo od ściany budynku w odległości od 2 m do 5 m (2 m od narożnika sali gimnastycznej i 3 m od narożnika budynku szkoły), przy wymaganej minimalnej odległości 5 m – co stanowi uchybienie § 12 ust. 2 cyt. rozporządzenia,

z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w ekspertyzie technicznej, uznając, iż zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego.

Uzasadnienie

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, w związku z czym, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), organ odstąpił od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Przebieg drogi pożarowej z dostępem do budynku szkolnego zobrazowano na załączonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym. W treści ekspertyzy opisano charakterystykę pożarową obiektu oraz dobór urządzeń przeciwpożarowych zapewniających jego czynne i bierne techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe (w tym zapewnienie wydzielenia pożarowego i oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej oraz wymianę hydrantów wewnętrznych na hydranty 25 z węzłem półsztywnym).

Jednocześnie informuje się stronę, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosowanych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dot. drogi pożarowej nie wymienione w postanowieniu należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- należy zapewnić czytelne oznakowanie znakami pionowymi dojazdu pożarowego do budynku, a także przedsięwziąć odpowiednie działania organizacyjne


zapobiegające parkowaniu samochodów na drodze w sposób zawężający jej wymaganą szerokość, co może wpłynąć na utrudnienia w prowadzeniu ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ...” listopad 2022.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk), w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. Tomasz Siemiętowski
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna ...” Gdańsk listopad 2022, stanowiąca integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Gdańsku)

Otrzymują:

1. AB Projekt
Aleksandra Bobkiewicz (*pełnomocnik*)
ul. Pawła Gdańca 6a/8
80-336 Gdańsk
(+ egz. *ekspertyzy*)
2. KW PSP Gdańsk - a/a

Do wiadomości:

3. KM PSP Gdańsk