



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

PKM/86/2024/MS

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

### Strona internetowa DRMG

Dotyczy zadania pn. Montaż na instalacji c.w.u. w ZSO nr 1 przy ul. Wilka Krzyżanowskiego oraz w GSS (SP nr 70) przy ul. VIII Dwór urządzeń do zwalczania bakterii legionella.

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego - sygn. akt. 69/BZP-PU.511.62.2024/AF, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska udziela poniższego wyjaśnienie:

**Pytanie:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w postępowaniu zostanie dopuszczona chemiczna metoda dezynfekcji wody np. w oparciu o generator ClO<sub>2</sub>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania chemicznej metody dezynfekcji wody. Zastosowana ma zostać wyłącznie metoda opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. polegająca na dostawie i montażu 4 kompletów urządzeń do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej, których działanie dezynfekujące opiera się na jonizacji wody przy pomocy jonów srebra i miedzi.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-05-2024