



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

PKM/107/2024/MS

Gdańsk, dnia 19.06.2024 r.

### Strona internetowa DRMG

Dotyczy zadania: Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w 3 salach w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku przy ul. Marusarzówny

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego - sygn. akt. 103/BZP-PU.511.96.2024/AF, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska udziela poniższego wyjaśnienie:

#### **Pytanie:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopisze do zakresu robót rozbiórkę izolacji z płyty pilśniowej miękkiej gr.12,5mm występującej pod posadzką betonową z jej wywozem na wysypisko i czy firmy składające ofertę mają ująć koszty wykonania tych robót w formularzu ofertowym

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że w wycenie robót budowlanych należy przyjąć rozbiórkę izolacji z płyty pilśniowej występującej pod posadzką , jej wywóz i utylizację.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-06-2024